Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Direction Départementale de la Haute- Loire
Unité Santé Environnement

Le Puy en Velay, le 26 octobre 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DES ESTABLES
.
43150 LES ESTABLES

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

LES ESTABLES

	Type	Code	Nom
Prélèvement :		00211881	
Unité de gestion :		0168	LES ESTABLES
Installation :	UDI	001184	BOURG DES ESTABLES
Point de surveillance :	P	0000001409	BOURG DES ESTABLES
Commune :	ESTABLES (LES)		

Prélevé le : lundi 12 octobre 2026 à 09h31
par : laboratoire TERANA
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	15,7 °C				25,00
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE 4301
Code SISE de l'analyse : 00214207 Référence laboratoire : 26100826295301

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	6,8 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	1,8 °f				
Titre hydrotimétrique	1,2 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	1,1 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	***48 µS/cm***			***200,00***	1100,00
Sulfates	<1 mg/L				250,00

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	0,02 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,07 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	3,7 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00211881)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.

Pour la directrice générale et par délégation
Le responsable du pôle santé-environnement

Laurent FERRER